

Pytanie:

Dzień dobry,

Dlaczego nie było na stronie gminy żadnej informacji na temat chlorowania wody z ujęcia w Letnicy? Chlor jest tak intensywny w momencie kąpieli mojego dziecka z raną otwartą dziecko mówiło, że go boli i szczypie. Mało tego po napełnieniu wody do wanny w mieszkaniu śmierdzi chlorem jak 10 lat temu na basenie.

Pozdrawiam

Odpowiedź:

Zakład Usług Komunalnych poinformował mnie, że 11.01.2019 r. wykonywane były drobne prace naprawcze przy pompach w hydroforni w Letnicy. Podczas tego typu prac wykonywana jest standardowa procedura dezynfekcji urządzeń roztworem podchlorynu sodu.

Możliwe jest, że przy ww. czynnościach niewielka dawka podchlorynu może dostać się do sieci, jednakże nie jest to dawka szkodliwa. Dotychczas mieszkańcy nie zgłaszali nam, aby procedury dezynfekcji urządzeń miały bezpośredni wpływ na jakość wody w poszczególnych domostwach. Zwracam się z prośbą, aby informacje o wszelkich awariach i nieprawidłowościach precyzować (konkretne ulice, numery domów, miejscowości). Ujęcie w Letnicy zaopatruje w wodę cztery miejscowości, a jest to jedyny sygnał jaki otrzymaliśmy.

Prosimy również o telefoniczne zgłaszanie zauważonych awarii bezpośrednio konserwatorowi gminnej sieci, w celu bezzwłocznego reagowania na podobne sytuacje. Numer konserwatora: 695-933-071.

Pozdrawiam
Krzysztof Stefański
Wójt Gminy Świdnica