

Pytanie

To jakiś śmiech na sali, żeby woda była co miesiąc skażona I to jeszcze teraz w czasie pandemii nawet nie zdaje się do kąpieli!! To jakieś żarty, gorszej gminy nie widziałam !

Odpowiedź:

W pełni rozumiem rozgoryczenie mieszkańców. Poprawa jakości wody z ujęcia wody w Drzonowie jest dla nas zadaniem priorytetowym. Po uzyskaniu informacji o wystąpieniu bakterii enterokoki ZUK niezwłocznie przystąpił do dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej. W czwartek - 16 kwietnia br. zostanie pobrana próbka wody do analizy jakości i z informacji uzyskanych od laboratorium, wstępne wyniki powinny być gotowe w piątek – 17 kwietnia br.

W minioną sobotę wykonawca rozbudowy i modernizacji SUW Drzonów zamontował ostatnie podzespoły (falowniki na zestawie hydroforowym), które umożliwiają kompleksowe płukanie sieci wodociągowej. Ustalamy obecnie kolejne działania dotyczące gruntownej dezynfekcji i płukania całej infrastruktury wodociągowej (począwszy od ujęcia wody w Drzonowie, do ostatniego odcinka sieci wodociągowej w Buchaławie). Zostanie opracowany szczegółowy harmonogram prac uwzględniający podanie środka dezynfekującego, który rozpuści zalegające osady oraz kolejność płukania poszczególnych odcinków sieci wodociągowej. Planowane prace będą realizowane w uzgodnieniu z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Zielonej Górze i rozpoczną się niezwłocznie. O całości przedsięwzięcia mieszkańcy będą informowani na bieżąco.

Mam nadzieję, że w efekcie podjętych działań problem z jakością wody z SUW Drzonów zostanie ostatecznie rozwiązany. Za zaistniałą sytuację, wszelkie niedogodności i utrudnienia serdecznie przepraszam.

Pozdrawiam

Krzysztof Stefański
Wójt Gminy Świdnica