

**Pytanie:**

Szanowny Panie Wójcie,

Od 08.05.2020 r. na stronie internetowej [www.swidnica.zgora.pl](http://www.swidnica.zgora.pl) widnieje komunikat Zakładu Usług Komunalnych w Świdnicy informujący mieszkańców o zakończeniu płukania sieci wodociągowej w miejscowościach Drzonów, Orzewo, Radomia i Buchałów. W komunikacie tym jest też następująca prośba (rozumiem, że do mieszkańców tych miejscowości): „Jeśli nadal wystąpią nieprawidłowości w jakości dostarczanej wody Zakład prosi o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 68 327 37 18 lub 68 327 37 04”.

Panie Wójcie, proszę podać za pomocą jakiej techniki mieszkańcy mają stwierdzić ewentualne nieprawidłowości w jakości dostarczanej wody?

Nadmienię, że płukanie sieci zostało zainicjowane obecnością w wodzie bakterii pochodzenia kałowego, co zostało potwierdzone komunikatem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze. Zwrócę również uwagę, że obecność tych bakterii nie jest sygnalizowane zapachem, barwą czy mętnością. Nie jesteśmy w stanie metodą organoleptyczną stwierdzić nieprawidłowości w jakości dostarczanej wody.

Z góry dziękuję za udzielenie odpowiedzi.

**Odpowiedź:**

Nieprawidłowości, które możliwe są do stwierdzenia przez mieszkańców, dotyczą zabrudzenia wody lub spadków jej ciśnienia. Natomiast parametry fizykochemiczne i bakteriologiczne określić można jedynie poprzez wykonanie analizy jakości wody i taki monitoring jest prowadzony przez Zakład Usług Komunalnych oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze. Kompleksowe płukanie sieci wodociągowej zaplanowano dużo wcześniej i uzależnione było w głównej mierze od daty zakończenia inwestycji rozbudowy i modernizacji stacji uzdatniania wody w Drzonowie.

Pozdrawiam

Krzysztof Stefański  
Wójt Gminy Świdnica