

Pytanie:

Szanowna Pani Wójt,

w związku z ostatnim komunikatem Sanepidu nr 14/23 z dnia 29 czerwca 2023 r, właściciel wodociągu w Drzonowie został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody zgodnej z wymogami rozporządzenia Ministra Zdrowia. Proszę podać jakie działania podjęła Gmina, jako właściciel w/w wodociągu, oraz termin, po którym mieszkańcy Radomi będą mieli zapewnioną dostawę wody wodociągowej o jakości zgodnej z w/w rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Nadmienię, że w tym roku Sanepid już 4 krotnie wydał komunikaty, o niezgodnej z wymogami normowymi jakości wody wodociągowej z w/w wodociągu.

Z góry dziękuję za wyczerpującą odpowiedź.

Z poważaniem

Zbigniew Nowak

Odpowiedź:

Szanowny Panie,

Poniżej znajdzie Pan ocenę cząstkową jakości wody oraz komunikat Państwowej Inspekcji Sanitarnej informujące o jakości wody z ujęcia w Drzonowie. Przeprowadzone prace naprawcze zalecone przez ww. inspekcję, polegające na stałym płukaniu sieci doprowadziły do uzyskania parametrów zgodnych z wymaganiami rozporządzenia.

Z poważaniem

Izabela Mazurkiewicz - Kąkol

Wójt Gminy Świdnica



KOMUNIKAT NR 17/2023

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze


z dnia 14.07.2023 roku

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia

z wodociągu publicznego Drzonów zaopatrującego

miejsowości: Drzonów, Radomia, Buchałów, Orzewo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze, na podstawie sprawozdania z badań próbek wody pobranych w dniu 10.07.2023 r. z ww. ujęcia informuje, że **jakość wody uległa poprawie pod względem mikrobiologicznym** i spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn. zm.).



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY

w Zielonej Górze
Z up. Z Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
Liliana Gintka
mgr Liliana Gintka