Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Zielonej Górze

K O M U N I K A T nr 13/2026

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze

z dnia 22 maja 2026 r.

w sprawie pogorszenia jakości wody do spożycia

z wodociągu publicznego Słone (gm. Świdnica)

zaopatrującego miejscowości: Słone i Wilkanowo.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu zaopatrującego miejscowości: **Słone i Wilkanowo**, gmina Świdnica w powiecie zielonogórskim stwierdzono obecność bakterii grupy coli.

Woda jest przydatna do spożycia, kąpieli noworodków, mycia zębów, mycia owoców i warzyw spożywanych na surowo oraz mycia naczyń po uprzednim przegotowaniu (minimum przez 2 minuty) i pozostawieniu do ostudzenia bez gwałtownego schładzania.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.



Powyższe informacje obowiązują do czasu odwołania

Anna Roskwitalska
Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego - Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego
2026-05-22
/dokument podpisany elektronicznie/

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zielonej Górze
ul. Jasna 10
65-470 Zielona Góra
+48 68 325 46 71
psse.zielonagora@sanepid.gov.pl
Adres do e-Doręczeń: AE:PL-27033-61859-FBGDB-27